



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių
asociacijos prezidentui Algiui Čaplikui

2014-11-21 Nr. 9.4-2659 (9.6.)
[2014-10-27 Nr. 160

Kęstučio g. 59/27, LT-08124 Vilnius

DĖL GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrinėjo Jūsų 2014 m. spalio 27 d. raštą Nr. 160, kuriame prašote išaiškinti ar vadovaujantis departamento direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 patvirtintų Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių (toliau – VSGS taisyklės) 71 punktu, galima iš I ar II atsparumo ugniai statinio aukšto (išskyrus rūšio, cokolio aukštus), vieną evakavimo(si) kelią numatyti 2 tipo laiptais, ar vis tik šio punkto nuostata taikoma tik vienai aukšte esančiai patalpai iš kurios evakavimas(is) numatomas tiesiogiai 2 tipo laiptais?

Departamento nuomone, įgyvendinus visus 2 tipo laiptų įrengimo reikalavimus, nustatytus gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (pvz., departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 75 p.) bei VSGS taisyklių 71 punkto reikalavimus, iš I ar II atsparumo ugniai laipsnio visuomeninio statinio aukšto vieną iš evakavimo(si) kelių leidžiama numatyti 2 tipo laiptais.

Fagardrai
Direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Kaziliūnas

Vytas Vaičaitis, tel. (8 5) 219 8776, el. p. vyta.vaicaitis@vpgt.lt