



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

UAB „Gaisro inžinierių grupė“
direktoriui Almantui Indriliūnui

2014-12-17 Nr. 9.4-2872 (9.6.)
[2014-12-02 Nr. 222

Kęstučio g. 59/27, LT-08124 Vilnius

DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ 97 PUNKTO TAIKymo

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrinėjo Jūsų 2014 m. gruodžio 2 d. raštą Nr. 222, kuriame prašote išaiškinti, kokiais atvejais privaloma įrengti žmonių su negalia saugos zonas pirmame aukšte, vadovaujantis departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (toliau – GSPR taisyklės) 97 punktu.

Departamentas primena, kad bendruoju atveju GSPR taisyklių 97 punktą nurodo, kad pastatuose, kurie pritaikyti fiziškai ir psichiškai neįgalių asmenų (toliau – neįgalieji) reikmėms, žmonių evakavimui(si) taikomi papildomi reikalavimai pagal Aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 patvirtintą statybos techniniu reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ bei įrengiamos saugos zonos pastato aukšte ar aukštuose (įskaitant ir pirmą aukštą) atsižvelgiant į **savarankiškai negalinčių evakuotis** neįgaliųjų skaičių. Konkrečiu atveju reikalinga įvertinti pastato išplanavimo sudėtingumą bei savarankiškai negalinčių evakuotis neįgaliųjų galimą buvimą vietoje pastate. Kaip jau minėjome šių metų lapkričio 26 d. rašte, iš patalpų, kurių evakavimo(si) kelias veda tiesiai į lauką, nėra tikslinga projektuoti saugos zonas neįgaliesiems pirmame aukšte. Departamentas patikslina, kad pastatai pritaikyti neįgaliesiems, kurie savarankiškai negali evakuotis, kaip pvz. galėtų būti slaugos namai, globos namai ar įstaigos, kuriose neįgalieji be personalo ar pašalinių pagalbos negalėtų evakuotis.

Tagarbis
Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

V. Kaziliūnas

Vytas Kaziliūnas

Vytas Vaičaitis, tel. (8 5) 219 8776, el. p. vytas.vaicaitis@vpgt.lt



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS VALDYBA**

Tomui Burokui
tomass.burokas@gmail.com

2014-11-26 Nr. 9.4-2695 (9.6.)
[2014-11-20 Rašta

DĖL GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ TAIKymo

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrinėjo Jūsų 2014 m. lapkričio 20 d. raštą, kuriame prašote išaiškinti ar vadovaujantis departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 97 punkto nuostatomis būtina projektuoti saugos zonas pirmame aukšte jei iš šio aukšto yra tiesioginis išėjimas tiesiai į lauką, o šis aukštas neturi jokio ryšio su antru ar aukštesniu aukštu.

Departamentas informuoja, kad projektuojamos saugos zonos fiziškai ir psichiškai neigalių asmenų (toliau – neįgalieji) reikmėms, aukšte išdėstomos pagal pastato išplanavimo sudėtingumą bei neįgaliųjų galimą buvimo vietą pastate. Manome, kad atsižvelgiant į pastato išplanavimo ypatumus, kai iš patalpų, kurių evakavimo(si) kelias veda tiesiai į lauką nėra tikslinga projektuoti saugos zonas neįgaliesiems pirmame aukšte.

Viršininkas

Audrius Čiuplys

Originalas nebus siunčiamas

Vytas Vaičaitis, tel. (8 5) 219 8776, el. p. vytas.vaicaitis@vpgt.lt

Biudžetinė įstaiga
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius

Tel. (8 5) 271 6866
Faks. (8 5) 216 3494
El. p. pagd@vpgt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188601311



GAUTA 2014 10 20



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS VALDYBA**

Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių
asociacijos prezidentui Algiiui Čaplikui

2014-10-15 Nr. 9.4-2366 (9.6.)
[2014-09-23 Nr. 158

Kęstučio g. 59/27, LT-08124 Vilnius

DĖL GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrinėjo Jūsų 2014 m. rugsėjo 23 d. raštą, kuriame prašote išaiškinti ar pastato kiekviename aukšte (tame tarpe ir pirmame) turi būti numatytos neigalių asmenų saugos zonos, atsižvelgiant į neigaliųjų, kurie negali savarankiškai evakuotis, skaičių?

Informuojame, kad departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 97 punktą nurodo, kad pastatuose, kurie pritaikyti fiziškai ir psichiškai neigalių asmenų (toliau – neįgalieji) reikmėms turi būti įrengtos saugos zonos pastato aukšte ar aukštuose (įskaitant ir pirmą aukštą) atsižvelgiant į neigaliųjų, kurie savarankiškai negali evakuotis, skaičių. Projektuojamos saugos zonos neįgaliesiems aukšte išdėstomos pagal pastato išplanavimo sudėtingumą bei neigaliųjų galimą buvimo vietą pastate.

Viršininkas

Audrius Čiuplys

Vytas Vaičaitis, tel. (8 5) 219 8776, el. p. vyta.vaicaitis@vpgt.lt

Biudžetinė įstaiga
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius

Tel. (8 5) 271 6866
Faks. (8 5) 216 3494
El. p. pagd@vpgt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188601311



euras.lt