



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS  
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

UAB „FIRE EXPERT“  
l.e. direktoriaus pareigas Olegui Djačenkai  
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius  
info@firexint.com  
m.matuzanis@firexint.com

2015-06-03 Nr. 9.4-1346 (9.6.)  
Į 2015-05-15 Nr. 2015/50

**DĖL NUOMONĖS PATEIKIMO**

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrinėjo Jūsų 2015 m. gegužės 15 d. raštą Nr. 2015/50 (toliau – raštas), kuriame prašote atsakyti „ar būtų galima, šiuos visuomeninius pagal naudojimo paskirtį baseinų paskirties pastatus (mineralinio vandens bangų baseino pastatas) prilyginant pagal sprogimo ir gaisro pavojų Eg kategorijos pastatams, įrengiant drenčerinę gesinimo sistemą apsaugant čiuožimo vamzdžių angas kilus gaisrui?“

Rašte minima nestandartinė projektavimo situacija, kai įgyvendinus tiesioginius gaisrinės saugos reikalavimus, įrengiant atitinkamo atsparumo ugniai angų užpildus, neįmanoma naudoti čiuožimo vamzdžių pagal jų paskirtį. Departamento nuomone, šiuo nestandartiniu projektavimo atveju užtikrinant gaisrinę saugą pastate, kaip analogą siūlome įgyvendinti departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ 68 punkto reikalavimus.

Direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Kaziliūnas

Originalas nebus siunčiamas

Vytautas Vaičaitis, tel. (8 5) 219 8776, el. p. vytautas.vaicaitis@vpgt.lt

Biudžetinė įstaiga  
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius

Tel. (8 5) 271 6866  
Faks. (8 5) 216 3494  
El. p. pagd@vpgt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188601311



euras.lt