



## LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius,  
tel. (8~5) 266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

UAB „Fima“ projektų inžinieriui E. Venciu<sup>i</sup>  
evencius@fima.lt

2015- 09-18 Nr. (13-2)-D8- 6847  
I 2015-09-14 Nr.

### DĖL ELEKTRONINIO PAKLAUSIMO

Išnagrinėjome Jūsų 2015-09-14 elektroninį paklausimą. Informuojame, kad Aplinkos ministerija (toliau – ministerija) neįgaliota oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisés aktų bei jų taikymo, todėl teikiame ministerijos specialistų nuomonę paklausime keliamu klausimu.

Statinio projekto rengimo tvarka, projekto sudedamosios dalys ir jų turinys nustatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau – reglamentas). Statinio projekto gaisrinės saugos dalij privaloma rengti reglamento 8 priedo 2.16 punkte išvardintais atvejais. Statinio projekto gaisrinės saugos dalies sudėtis nurodyta reglamento 8 priedo 40–42 punktuose. Šios dalies aiškinamajame rašte nurodomos projektuojamam statiniui (pastatui) parinktos gaisro gesinimo sistemos ir pagrindžiami jų parinkimo motyvai (8 priedo 41.1.3 punktas). Gaisro gesinimo sistemų projektiniai sprendiniai parengiami kitose statinio projekto dalyse vadovaujantis projekto gaisrinės saugos dalies vadovo paruoštomis užduotimis (8 priedo 42 punktas). Paruoštas užduotis pasirašo projekto gaisrinės saugos dalies vadovas, vizuoja projekto vadovas ir atitinkamos projekto dalies vadovas. Užduočių kopijos pridedamos projekto gaisrinės saugos dalyje ir atitinkamose kitose projekto dalyse.

Pagal gaisrinės saugos dalies vadovo užduotį projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje, kurios sudėtis nurodyta reglamento 8 priedo 17–20 punktuose, pateikiami gaisro gesinimo vandeniu ar putomis sistemų pastatuose ir statiniuose parengti projektiniai sprendiniai; parengiami brėžiniai: automatinių gaisro gesinimo (aušinimo) vandeniu ar putomis sistemų technologinio proceso ir tiekimo funkcinės schemas su pagrindiniais techniniais rodikliais; pastatų aukštų planai su automatinės gaisro gesinimo (aušinimo) vandeniu ar putomis sistemas pagrindinių įrenginių ir tinklų išdėstymu (8 priedo 20.4.1 ir 20.4.2 punktai).

Sistemiškai vertinant reglamento nuostatas, automatinių gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemų projektiniai sprendiniai numatomai statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje ir šią dalij turi teisę rengti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovas.

Aplinkos viceministrė

Daiva Matonienė

M. Rimkevičius, 8~706 63669, el. p. marius.rimkevicius@am.lt