



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS  
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Statybos projektų ekspertizės centro direktoriui  
Almantui Indriliūnui

2015-11-16 Nr. 9.4-2685 (9.6.)  
I 2015-09-23 Nr. 1728

**DĖL NUOMONĖS PATEIKIMO**

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) pagal kompetenciją išnagrinėjo Jūsų prašymą pateikti nuomonę ar būtų galima įrengti drenčerinę užuolaidą tarp P3 ir Cg, Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų angų arba tarp P3 statinių grupės patalpų angų tarpusavyje, kai šiose angose dėl įvairių priežasčių nėra galimybės įrengti priešgaisrinių užsklandų (vartų, durų ir pan.).

Manome, kad Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (Žin., 2010, Nr. 146-7510) (toliau – GSPR) 68 punkto nuostatos gali būti taikomos Jūsų nurodytais atvejais.

Direktoriaus pavaduotojas  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Vytautas Kaziliūnas

Edgaras Geda, tel. (8 5) 271 6842, el. p. edgaras.geda@vpgt.lt