



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS  
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių  
asociacijos  
prezidentui Algiui Čaplikui

2014-11-24 Nr. 9.4-2662(9.6.)  
į 2014-10-20 Nr. 159

Kęstučio g. 59/27  
LT-08124 Vilnius

**DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ 7 PUNKTO TAIKymo  
APIMTIES**

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrino Jūsų 2014 m. spalio 20 d. rašte Nr. 159 „Dėl sudėtingų gaisrinės inžinerijos skaičiavimų apimtys“ departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklių (toliau – GSPR taisyklės) siūlomą 7 punkto taikymo apimtį ir pateiktą klausimą, ar privaloma atlikti gaisro situacijos modeliavimo palyginamuosius skaičiavimus nagrinėjant du projektinius gaisro poveikius – pagal statinio projektą, atitinkantį gaisrinės saugos reikalavimus ir pagal kitą statinio projektą, neatitinkantį gaisrinės saugos reikalavimų.

Projektuojant statinį vienas iš tikslų yra esminių gaisrinės saugos reikalavimų, nustatytų 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011 (toliau – Reglamentas Nr. 305/2011) įgyvendinamas. Laikytina, kad gaisrinės saugos tikslai pasiekti, kai projektas parengtas gaisrinę saugą reglamentuojančių statybos normatyviniuose techniniuose dokumentuose statiniams nustatytų planinių, tūrinių reikalavimų, bei įvykdžius kitas statybos taisyklėse apibrėžtas, techniniais gaisrinės saugos rodikliais ar jų savybėmis pagrįstas nuostatas.

Kita galimybė nagrinėti Reglamente Nr. 305/2011 nurodytų esminių statinio gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą numatyta GSPR taisyklių 7 punkte, vertinant parengto projekto gaisrinės inžinerijos ir (arba) gaisro rizikos skaičiavimų rezultatus. Manome, kad statinio projekto, neatitinkančio statybos normatyvinių techninių gaisrinės saugos taisyklių atitiktis esminiams gaisrinės saugos reikalavimams gali būti nagrinėjama vadovaujantis GSPR taisyklių 7 punkto 6 priedu ir jo nuorodoje pateiktais LST ISO/TR 13387 serijos standartais, neatliekant palyginamųjų skaičiavimų, jeigu įrodoma, kad statinyje užtikrinamas reikiamas gaisrinės saugos lygis, kuris turėtų būti suprantamas, kaip visų esminių gaisrinės saugos tikslų (statinių laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaiko apkrovas, ribojamas ugnies bei dūmų susidarymas ir plitimas statiniuose,



ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius, juose esantys asmenys gali išeiti iš statinių ar būti išgelbėti naudojant kitas priemones, atsižvelgiama į gelbėtojų komandų saugą) pasiekimas.

Primename, kad departamento 2014-10-23 rašte Nr. 2437 (9.6) Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijai pateiktame derinti departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projekte (toliau – įsakymo projektas), pakeičiamas ir nauja redakcija išdėstomas GSPR taisyklių 6 priedas. Galutinė gaisrinio saugos lygio užtikrinimo samprata bus nustatyta tik departamento direktoriaus įsakymu patvirtinus įsakymo projektą.

*Pagarbiai,*

Direktoriaus pavaduotojas



Vytas Kaziliūnas

Originalas nebus siunčiamas.

Vincas Sasnauskas, tel.: (8 5) 271 7518, el. p. vincas.sasnauskas@vpgt.lt